

SAE

■ GEC50

➔ Gants LATEX isolants



➔ NORME

Catégorie CE: III Risques irréversibles. Conforme aux normes: EN 60 903: 2003 et CEI 60 903: 2002.

➔ UTILISATION

Isolation des mains selon la classe et en fonction de la tension nominale du réseau.

Doit être utilisé avec un surgant en cuir.

Peut être nettoyé à l'eau savonneuse à une température inférieure à 65°C.

Les gants doivent être impérativement séchés à une température inférieure à 65°C.

➔ CARACTÉRISTIQUES

Gants isolants LATEX naturel beige pour électricien.

Classe 00, 0, 1, 2, 3 et 4.

Bords tranchés.

➔ PLUS PRODUIT

Sa forme ergonomique et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait.

La structure à base de latex naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques.

Son épaisseur assure une bonne dextérité tout en protégeant.

Référence	Désignation	Classe	Tension max d'utilisation	Epaisseur (mm)	Catégories	Taille
	Gants isolants latex BT	00	500V AC	0,5	AZC	07 à 12
	Gants isolants latex BT	0	1 000V AC	1	AZC	07 à 12
	Gants isolants latex HTA	1	7 500V AC	1,5	AZC	07 à 12
	Gants isolants latex HTA	2	17 000V AC	2,3	RC	08 à 12
	Gants isolants latex classe 3	3	26 500V AC	2,9	RC	08 à 12
	Gants isolants latex HTA	4	36 000V AC	3,6	RC	08 à 12



LÉGENDE

Completez la référence avec la taille désirée.